

Додаток  
до рішення виконавчого  
комітету міської ради  
від 06.10.22 № 542

Температурний графік теплової мережі комунального підприємства Новоград-  
Волинської міської ради „Новоград- Волинськтеплокомуненерго“

Температура теплоносія у подавальному трубопроводі системи опалення котелень			
Температура зовнішнього повітря (° C)	Температура води на подавальному трубопроводі, (° C)	Температура зовнішнього повітря (° C)	Температура води на подавальному трубопроводі, (° C)
+11	38	-6	53
+10	38	-7	54
+9	38	-8	56
+8	38	-9	57
+7	38	-10	58
+6	38	-11	59
+5	38	-12	60
+4	40	-13	61
+3	41	-14	62
+2	42	-15	63
+1	43	-16	64
0	45	-17	65
-1	48	-18	66
-2	49	-19	67
-3	50	-20	68
-4	51	-21	69
-5	52	-22	70

Температура теплоносія у зворотному трубопроводі системи опалення котелень			
Температура зовнішнього повітря (° C)	Температура води у зворотному трубопроводі, (° C)	Температура зовнішнього повітря (° C)	Температура води у зворотному трубопроводі, (° C)
+11	27	-6	41
+10	28	-7	42

+9	28	-8	42
+8	29	-9	43
+7	30	-10	43
+6	31	-11	44
+5	32	-12	45
+4	33	-13	45
+3	33	-14	46
+2	34	-15	46
+1	35	-16	47
0	36	-17	47
-1	38	-18	48
-2	39	-19	48
-3	39	-20	49
-4	40	-21	49
-5	40	-22	50

Керуючий справами  
виконавчого комітету міської ради



Олександр ДОЛЯ